

Technische Fiche  
Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie A+  
Blowerdoormeting



Datum: 2015 SMA

Versie 1



## Methode van afdichting afvoerrooster Type SDC

Regeling:	Vraaggestuurd op aanwezigheid en/of vochtgehalte
Ventilatie type:	natuurlijke ventilatie – systeem A+
Materiaal:	Basis: PS – front cover: ABS
Goedkeuring methode van afdichten	VEA referentienummer 293709



1/ Rooster A+  
Stand: minimum  
doorvoer bij  
afwezigheid

2/ Rooster A+  
Stand: maximum  
doorvoer bij  
aanwezigheid

3/ Eenvoudige opening  
van het rooster langs  
de onderzijde

4/ Rooster A+  
Zonder front cover  
(er zijn ook roosters met  
enkel vocht of  
aanwezigheidssensor)



5/ front cover  
Eenvoudig te voorzien  
van een plastic hoesje  
(6l)

6/ front cover  
Eenvoudig terug te  
plaatsen inclusief het  
plastic hoesje

7/ Blowerdoor test:  
De 4 afvoerroosters  
worden voorzien van  
plastic hoesje.

Het hoesje kan na de  
test eenvoudig weer  
worden verwijderd.

Er is geen beschadiging.

De bouwheer kan dit evt  
zelf op voorhand doen.

Zeer betaalbare en  
eenvoudige methode.